



检测报告

报告编号: SHA2107005502

系统编号: SHHJ21045677

第 1 页, 共 3 页

委托单位名称	上海三盾汽车饰件有限公司		
委托单位地址	上海市青浦区华新镇纪鹤公路 3188 号		
受测单位名称	上海三盾汽车饰件有限公司		
受测单位地址	上海市青浦区华新镇纪鹤公路 3188 号		
样品来源	采样		
联系人	张斌	联系电话	13801612698
采样日期	2021-07-15	检测周期	2021-07-15~2021-07-26

编制: 王翠翠
审核: 黄景景
签发: 杨亮

检测机构: 英格尔检测技术服务(上海)有限公司
签发日期: 2021年08月03日





检测报告

报告编号: SHA2107005502

系统编号: SHHJ21045677

第 2 页, 共 3 页

样品类别: 废水

采样点位: 废水总排口

采样日期: 2021-07-15

参数	单位	检出限	第一次	参考限值
样品编号	-	-	A2107005502-01	-
采样时间	-	-	10:47	-
样品状态	-	-	无色、无味、无浮油、微浑	-
悬浮物	mg/L	4	23	400
化学需氧量	mg/L	4	16	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	4.5	300
氨氮	mg/L	0.025	3.84	45

注: 1、采样方法: HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》;

2、按委托单位要求, 废水附 DB31/199-2018《污水综合排放标准》表 2 三级限值标作参考。





检测报告

报告编号: SHA2107005502

系统编号: SHHJ21045677

第 3 页, 共 3 页

检测依据

样品类别	检测项目	检测依据
废水	氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
废水	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法
废水	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
废水	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法

检测设备

样品类别	检测项目	仪器名称	型号	仪器编号
废水	氨氮	紫外可见分光光度计	TU1901	E-029-02EAL
废水	悬浮物	电子天平	BSA224S	E-077-13EAL
废水	化学需氧量	滴定管	50mL	E-052-01EAL
废水	五日生化需氧量	便捷式溶解氧测定仪	JPB-607	E-118-01EAL

报告结束